

F 1703

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Hungenaert - Poeppe 917219
Karel Jan Mandersloot 147, 8310 St-1

BTW _____
TEL _____
MAIL _____
ADRES TANK Ketelstraat 9
8340 Damme

Tankinhoud 3000 liter EW DW OG BG
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton
Datum plaatsing < '55 (73)
Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OPMERKINGEN
Tank 3

PLAATS TANK Adalain

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peilgat Andere:
Potentiaalmeting 312 Mv
Kathodische bescherming
Lekdetectie-apparaat
 Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano
 Peilputten Andere:
Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK
Algemene staat
Tankwanden
Inkuiping
 Waterdicht Koolstofwaterdicht

BESLUIT
 GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen
 ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
 ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Thomas Peper
ERKENNINGNUMMER: SV 05525
HANDTEKENING TECHNICUS
HANDTEKENING KLANT _____

DATUM KEURING 12/06/2018
ATTEST GELDIG TOT 12/06/2024